ŚCIANA POŻAROWA O OCENACH REI 60

ŚCIANA POŻAROWA O OCENACH REI 120

LEGENDA

| | |
|---|---|
| MZS | MODUŁ ZASILAJĄCO-STERUJĄCY |
| | ELEKTRYCZNY SŁOWNIK KLAPY |
| | PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ CCZ |
| | WYŁĄCZNIK WENTYLATORA |
| | PRZYCISK PRZEWietrzania |
| | RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA |
| | CZUJKA DYMU CDZ-2 |
| | CZUJNIK DESZCZU I WIATRU |
| P | STACJA POGODOWA |
| | ZESTAW WAWIEWNY ZKGKC-M (ZNZ-2) |
| | WENTYLATOR KANAŁOWY AFC-4-800 |
| | WENTYLATOR KANAŁOWY AFC-4-630 |
| | PRZEPUSTNICA SSS-PWO |

UWAGI:

1. System oddymiania należy wykonać jako kompletny, certyfikowany rozwiązanie jednego producenta.
2. Wykonawca dostarczanego innego systemu. Wykonawca zrobiłszczegółowy jest do przeprowadzenia pełnej analizy wszystkich użytych urządzeń składających się na pełen komputerowy zestaw, sobą system oraz do przedstawienia całkowitej wymaganej przez Projektanta.
3. Lokalizacje czujek dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz.
4. Wentylatory nawiewne kanałowe montowane są w dedykowanych kanałach wentylacyjnych.
5. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
6. Rozpatrywane będą tylko propozycje rozwiązań branżowymi oraz opisem technicznym.
7. Wszelkie wymagane przepisami przejścia przez przegrody EI i strefy pożarowe.
8. Wszelkie otwory, przejścia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. zabezpieczyć w klasie odpornośći ogniowej danej przegrody.
9. Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić dokładne rozmieszczenie urządzeń z Projektantem.
10. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
11. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczeni do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
12. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
13. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie rozbieżności należy zgłosić Projektantowi. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprzestrzegania tego punktu.
14. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować istniejące instalacje i urządzenia oraz przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować istniejące instalacje i urządzenia oraz przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować istniejące instalacje i urządzenia. Przed podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, AKPiA).
15. Przed wykonaniem należy uzgodnić z Projektantem.
16. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie wykonawczym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończone zadanie było kompletne i odpowiadało całemu przeznaczeniu, nie zwalnia Wykonawcy do realizacji takiego elementu bez konieczności wystąpienia o dodatkowe wynagrodzenie.
17. Przed wykonaniem Wykonawca wentylacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania wynikające z uzgodnień z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji wykonawczej rozwiązania szczegółowe. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu wymaga uprzedniej akceptacji Inwestora dla ich wprowadzenia.


INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-299 Gdańsk


Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 atk.27, obręb Gołęcin,
ulica Adama Wrzosika 60 – 663 Poznań

| | | |
|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Jerzy Grubiak<br>w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń | upr. nr<br>POM/0175/PWOT/08 |
| Opracował | mgr inż. Mirosław Arentowicz | |
| | mgr inż. Joanna Sikora | |
| | inż. Łukasz Kowalski | |
| Sprawdził | mgr inż. Bartosz Olejniczak | |
| | mgr inż. Radosław Markiewicz<br>w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń | upr. nr<br>POM/0092/PWOT/09 |

Numer projektu: IBG-P_ 159_16

Numer rysunku / Drawing No.: IP159_PW_DR_IISO.12013-A

Rewizja /

Tytuł rysunku: Elementy systemu oddymiania - poziom (P00)

| Data | Branża | Faza | Skala | Nr strony |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | TELEKOMUNIKACYJNA | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:100 | |

1690 x 914