zasilanie	
modbus RTU	
AO	
DO	
AI	
DI	2x 2x 2x 2x



zasilanie	4x
modbus RTU	
AO	
DO	4x
AI	2x
DI	6x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 12x
BACnet/IP	2x

+Szafa

-SA.CNW58A

Szafa automatyki

- kontrola faz
- ochronnik
- pożar
- zasilanie el. peryferyjnych
- Auto
- Reset
- Awaria zbiorcza
- Sterownik z modułami I/O

UWAGA:
Rozpatrywać łącznie ze schematem technologii wentylacji branży sanitarnej

Stan	Zmiana	Data	Nazwa

Opr.	Marcin Wacławski	
Proj.	Piotr Szwed	POM/0014/PWOE/12
Spr.	Andrzej Rulewski	251/Gd/2002

Data	Faza	Branża	Nr projektu
01/12/2017	PW	AKPiA i BMS	IBG-P/168/16

Wykonane dla

„Szpitale Wielkopolski"
Sp. z o. o.

Lutycka 34

Poznań

INDUSTRIA PROJECT

Instalacja:
=CNW58A

Automatyka centrali went. CNW58A- strefa I-C

Numer rysunku
IP159_PW_DR_IIB.00075

Szafa
SA.CNW58A