Lista materiałowa el. DDC dla instalacji SBAST

Nr	Nazwa	Ilość	Oznaczenie
1	Swobodnie prog. sterownik dla instalacji HVAC do 52DP, znak BTL, interfejs BACnet/IP, zarządzanie alarmami, programy czasowe, rejestr. danych oraz akt. param. w SDRAM z podtrzymaniem bat. (AA), interfejs, magistrali międzymodułowej, zaciski śrubowe	1	-SBAST
2	Panel operatora lokalny, powierzchnia wyświetlacza: 82 x 42 mm Liczba punktów: 128 x 64, graficzna prezentacja programów czasowych	1	-SBAST
3	Wtyki adresowe, adresy o numerach 1..12 + Reset (2 szt.)	1	-SBAST
4	Moduł 16 wejść cyfrowych DI, których stany sygnalizowane są za pomoca 3-kolorowych diod LED, wejścia konfigurowalne, obudowa w formacie zgodnym z DIN	1	-SBAST
5	Moduł 6 wyjść, każde z 3-kolorową diodą sygnalizacyjną LED (zielona, żółta, czerwona) i przyciskami lokalnego sterowania (zgodnie z ISO 16484), każde wyjście niezależnie konfigurowalne jako styk z podtrzymaniem/impulsowy, 1 lub kilkustopniowe, wyjście 3 stawne	1	-SBAST
6	Moduł 8 wejść/wyjść, każde z zieloną diodą sygnalizacyjną LED, wejścia dwustanowe, zliczające, impulsowe, temperaturowe, aktywne 0-10V, wyjścia analogowe 0-10V	1	-SBAST
7	Moduł zasilający 24V DC, 1.2A dla modułów I/O sterownika modułowego, transmisja sygnału magistrali międzymodułowej, bezpiecznik T10A	1	-SBAST
8	Moduł podłączeniowy magistrali międzymod. przesył napięcia 24V do modułów I/O, transmisja sygnału magistrali międzymodułowej, bezpieczenik T10A	1	-SBAST

AKPiA BMS			Data	01/12/2017	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.	INDUSTRIA PROJECT	Lista materiałów SA	Nr proj.	IBG-P/159/16	=
			Opr.	Marcin Wacławski				Nr rys.	IP159_PW_DR_IIB.00119	+
			Proj.	Piotr Szwed				Szafa	SBAST	Arkusz 1
Branża	Stan	Data	Spr.	Andrzej Rulewski	Projekt	Wyk. przez.	Zawartość ark.			z 1 Ark.