

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E


F

Str. 3 z 4

IP159_PW_SP_IIB.00017

Lista materiałowa el. peryferyjnych dla instalacji SBAST

Nr	Nazwa	Ilość	Oznaczenie
1	Sygnalizator różnicy ciśnień 20..300Pa IP54, obudowa poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, pokrywa: poliwęglan, wspornik montażowy: blacha stalowa galwanizowana, temperatura otoczenia -30...+85°C	2	=SBAST+T-BdPW1,=SBAST+T-BdPW2
2	Pomieszczeniowy czujnik temperatury LG-Ni1000, stała czasowa 7 min, zakres 0..50°C, dokładność pomiaru ±0,8 K przy 0...50 °C, IP30	2	=SBAST+T-BT0.01,=SBAST+T-BT0.02

AKPiA BMS			Data	01/12/2017	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.		Lista materiałów	Nr proj.	IBG-P/159/16	=
			Opr.	Marcin Wacławski				Nr rys.	IP159_PW_DR_IIB.00119	+
			Proj.	Piotr Szwed				Szafa	SBAST	Arkusz 1
Branża	Stan	Data	Spr.	Andrzej Rulewski	Projekt	Wyk. przez.	Zawartość ark.			z 1 Ark.

0

1

2

3

4

5

6

7

8