

LEGENDA

	Terminal pacjenta 1
	Terminal pacjenta 2
	Przycisk gruszkowy 1
	Terminal pacjenta 3
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy 2
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy 1
	Przycisk kasujący 1
	Przycisk przywoławczo-kasujący 1
	Przycisk pociągany 1
	Przycisk przywoławczy 1
	Przycisk pneumatyczny 1
	Terminal pokojowy 1
	Terminal pokojowy 2
	Moduł pokojowy
	Moduł gniazdkowy 1 (jedno łóżko)
	Moduł gniazdkowy 2 (dwa łóżka)
	Zasilacz 24VDC
	Switch systemowy
	Terminal oddziałowy
	Przewód YLY 2x2,5 mm2
	Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
	Przewód kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:

1. Między terytorie należy instalować w kanałach z natynkach widocznych dla personelu.
2. Przejścia przez ściany i stropy należy uszczelnić ogniowo zgodnie z wymaganiami technicznymi.
3. Osadzenie należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przejazdy w ścianach i stropach wykonywać przed zabezpieczyć w taki sposób aby uniknąć zbędnej pracy.
7. Wszystkie elementy osadzenia dokonać zbrdanie na budowie. Sposoby osadzenia zalecane przez producenta systemu.
8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnych zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, zaleceń i dyspozycji do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
9. Nie należy odmierzać wartości z rysunków, ani używać go jako szablonu.
10. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie wymogami sztuki budowlanej, wytycznymi producentów systemów i wytycznymi należy zwrócić się do Projektanta.
11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu przestrzennego rozdziału instalacji i urządzeń technologicznych, a także z projektami wykonawczymi, w celu koordynacji wykonywanych robót z innymi branżami.
12. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Projektantem wszelkich zmian w projekcie, które mogą wpłynąć na zmianę parametrów technicznych i użytkowych systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę z wykonawcami pozostałych instalacji (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
13. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane w projekcie muszą być zgodne z wymaganiami jest zgodne z wymaganiami jest zgodne z wymaganiami jest