LEGENDA

	Terminal pacjenta 1
	Terminal pacjenta 2
	Przycisk gruszkowy 1
	Terminal pacjenta 3
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy 2
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy 1
	Przycisk kasujący 1
	Przycisk przywoławczo-kasujący 1
	Przycisk pociągany 1
	Przycisk przywoławczy 1
	Przycisk pneumatyczny 1
	Terminal pokojowy 1
	Terminal pokojowy 2
	Moduł pokojowy
	Moduł gniazdkowy 1 (jedno łóżko)
	Moduł gniazdkowy 2 (dwa łóżka)
	Zasilacz 24VDC
	Switch systemowy
	Terminal oddziałowy
	Przewód YLY 2x2,5 mm2
	Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
	Przewód kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:

1. Między terytowe należy instalować w konstrukcji z natynkiem wilgotnych dla personelu.
2. Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta, dostarczonymi z urządzeniami.
3. Osadzenie należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Wszystkie otwory, przejścia, przepusty w ścianach i stropach wykonane przez zamawiającego w fazie odpowiedzi systemu przed przejściu.
7. Wszystkie urządzenia zastawienia dokonać zlokalizie na budowie. Sposoby zlokalizenia zalecane przez producenta systemu.
8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnych zabezpieczeń podczas przejścia budowlanych i norm branżowych, zależnie i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszystkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
9. Nie należy odmierzać wartości z rysunków, ale używać go jako szablonu.
10. Nie należy odmierzać wartości z rysunków, ale używać go jako szablonu.
11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu prawidłowego określenia zakresu prac budowlanych i instalacyjnych, a także ich wzajemnej koordynacji. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich rozbieżności i kolizji projektowych przed rozpoczęciem robót budowlanych.
12. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu prawidłowego określenia zakresu prac budowlanych i instalacyjnych, a także ich wzajemnej koordynacji. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich rozbieżności i kolizji projektowych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę z wykonawcami (uzbrojeniowcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu prawidłowego określenia zakresu prac budowlanych i instalacyjnych, a także ich wzajemnej koordynacji. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić konieczność z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kwestie wynikające ze specyfiki produkcji wybranej aparatury należy ustosić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji wykonawczej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proponycje rozwiązań zamiennych należy ustosić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Lutycka 34
60-415 Poznań

Zamawiający/Inwestor:

"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/20, 217, 222 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 603 Poznań

Projektował:	mgr inż. Jerzy Grubek w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0115/PWOT/08	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0552/POOT/09	

Numer projektu: | Numer rysunku / Arkusz Nr: | Revision:

BIG-P_159_19 | **IP159_PW_DR_IIT.69005-B**

Tytuł rysunku:

Instalacja przyzywowa - poziom (P03)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1800 x 841