LEGENDA

	Terminal pacjenta 1
	Terminal pacjenta 2
	Przycisk gruszkowy 1
	Terminal pacjenta 3
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy 2
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy 1
	Przycisk kasujący 1
	Przycisk przywoławczo-kasujący 1
	Przycisk pociągany 1
	Przycisk przywoławczy 1
	Przycisk pneumatyczny 1
	Terminal pokojowy 1
	Terminal pokojowy 2
	Moduł pokojowy
	Moduł gniazdkowy 1 (jedno łóżko)
	Moduł gniazdkowy 2 (dwa łóżka)
	Zasilacz 24VDC
	Switch systemowy
	Terminal oddziałowy
	Przewód YLY 2x2,5 mm2
	Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
	Przewód kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:

1. Moduły lampkowe należy instalować w korytarzach w natynkowych obudowach.
2. Przyciski przywoławcze należy instalować w natynkowych puszkach montażowych.
3. Osadzenie należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Wszystkie wymiary podane w [mm] o ile nie zaznaczono inaczej.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przejazdy w ścianach i stropach ustalenia przed zatwierdzeniem z Inwestorem.
7. Wszelkie zmiany, uzupełnienia dokonuć zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnych zabezpieczeń przed przyjęciem budowlanych i norm branżowych, zleceniu i dopuszczeni do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszystkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
9. Nie należy odmierzać wartości z rysunków, ani używać go jako szablonu.
10. Nie należy odmierzać wartości z rysunków, ani używać go jako szablonu.
11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu przeklikowego określenia zakresu współpracy z innymi branżami oraz zgłoszenia ewentualnych kolizji, braków i nieścisłości w projekcie.
12. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu przeklikowego określenia zakresu współpracy z innymi branżami oraz zgłoszenia ewentualnych kolizji, braków i nieścisłości w projekcie.
13. Wszelkie zmiany, uzupełnienia dokonuć zgodnie ze sztuką budowlaną.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Sp. z o.o.
60-206 Poznań

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/20, 217, 222 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 603 Poznań

Projektował:	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr PDM/0175/PWOT/08	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Sikora		
	inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr PDM/0052/POOT/09	

Numer projektu: BIG-P_159_19 | Numer rysunku / Arkusz Nr: | Rewizja:

Tytuł rysunku: Instalacja przyzywowa - poziom (P04)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1800 x 841