

LEGENDA

	Terminal pacjenta 1
	Terminal pacjenta 2
	Przycisk gruszkowy 1
	Terminal pacjenta 3
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy 2
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy 1
	Przycisk kasujący 1
	Przycisk przywoławczo-kasujący 1
	Przycisk pociągany 1
	Przycisk przywoławczy 1
	Przycisk pneumatyczny 1
	Terminal pokojowy 1
	Terminal pokojowy 2
	Moduł pokojowy
	Moduł gniazdkowy 1 (jedno łóżko)
	Moduł gniazdkowy 2 (dwa łóżka)
	Zasilacz 24VDC
	Switch systemowy
	Terminal oddziałowy
	Przewód YLY 2x2,5 mm2
	Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
	Przewód kat 5e U/TP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:

1. Między terminale należy instalować w korytkach z natynkach i w rurkach elektrycznych do parapetu.
2. Wszystkie terminale należy instalować w korytkach z natynkach i w rurkach elektrycznych do parapetu.
3. Oświetlenie należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Wszystkie otwory, przejścia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
6. Przed montażem oprawy oświetlenia dokonać zbindowania na budowie. Sposoby zbindowania zalecane przez producenta systemu.
7. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnych zabezpieczeń ppoż. przepisów budowlanych i norm branżowych, zwrócić uwagę na zachowanie dostępności do elementów oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszystkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
8. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ale uzyskać je tylko i wyłącznie z natury.
9. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zawiadomić Projektanta.
10. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu przestrzennego określenia kolizji z projektowanymi instalacjami. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Projektantem wszelkich kolizji z innych systemów. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę pomiędzy wykonawcami poszczególnych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
11. Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi producentów jak również zaleceniami Projektanta. Wszelkie wątpliwości i kwestię wynikające ze specyfiki produktu/ wykonania elementów należy uzgodnić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji wykonawczej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne należy uzgodnić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Lutycka 34
60-295 Dziekanowice

Zamawiający/Inwestor:

"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 217, 222 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 603 Poznań

Projektował:	mgr Inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0115/PWOT/08	
Opracował:	mgr Inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr Inż. Joanna Mrwa		
	Inż. Łukasz Kowalski		
	mgr Inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził	mgr Inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0052/POOT/09	

Numer projektu: Numer kpofm / Drawing No: Revision:

BIG-P_159_19 IP159_PW_DR_IIT.69002-B

Tytuł rysunku: Instalacja przyzywowa – poziom (P00)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1800 x 841