LEGENDA

	Terminal pacjenta 1
	Terminal pacjenta 2
	Przycisk gruszkowy 1
	Terminal pacjenta 3
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy 2
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy 1
	Przycisk kasujący 1
	Przycisk przywoławczo-kasujący 1
	Przycisk pociągany 1
	Przycisk przywoławczy 1
	Przycisk pneumatyczny 1
	Terminal pokojowy 1
	Terminal pokojowy 2
	Moduł pokojowy
	Moduł gniazdkowy 1 (jedno łóżko)
	Moduł gniazdkowy 2 (dwa łóżka)
	Zasilacz 24VDC
	Switch systemowy
	Terminal oddziałowy
	Przewód YLY 2x2,5 mm2
	Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
	Przewód kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:

1. Między terytorie należy instalować w konstrukcji o niepalnych własnościach ogniowych.
2. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
3. Dodatkowe należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Kolizje zmiana do projektu muszą być zaakceptowane przez Projektanta.
5. Wszystkie kolizje należy zgłaszać do Projektanta.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przejazdy w stropach i ścianach oddzielenia ppoż. zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
7. Przed przystąpieniem do zadawania dokonać zbindarnie na budowie. Sprawdzić dostępność zalecane przez producenta systemu.
8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnych zabezpieczeń podlegają przejścia budowlanych i rurni brandzowych, zlewisko i dopuszczeni do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
9. Nie należy odstawiać wentylacja z rozwinięte, ani używać go jako systemu.
10. Nie należy odstawiać wentylacja z rozwinięte, ani używać go jako systemu.
11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem brandżowym, w celu przestrzegania wymagań wynikających z projektu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, BMS.
12. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem brandżowym, w celu przestrzegania wymagań wynikających z projektu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, BMS.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich elementów wymaganych jest odbyć konsultacje z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kwestię wynikające ze specyfiki produkcji wykonania elementów należy ustosić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji wykonawczej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proponycje rozwiązań zamiennych należy ustosić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. 60-206 Dziekanowice

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 217, 222 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 603 Poznań

Projektował:	mgr Inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0115/PWOT/08	
Opracował:	mgr Inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr Inż. Joanna Sikora		
	Inż. Łukasz Kowalski		
	mgr Inż. Bartosz Olejniczak		
Sprawdził:	mgr Inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0052/POOT/09	

Numer projektu: BIG-P_159_19 | Numer rysunku / Arkusz Nr: | Rewizja:

JP159_PW_DR_IIT.69004-B

Tytuł rysunku: Instalacja przyzywowa - poziom (P02)

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1800 x 841