

LEGENDA

	Terminal pacjenta 1
	Terminal pacjenta 2
	Przycisk gruszkowy 1
	Terminal pacjenta 3
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy 2
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy 1
	Przycisk kasujący 1
	Przycisk przywoławczo-kasujący 1
	Przycisk pociągany 1
	Przycisk przywoławczy 1
	Przycisk pneumatyczny 1
	Terminal pokojowy 1
	Terminal pokojowy 2
	Moduł pokojowy
	Moduł gniazdkowy 1 (jedno łóżko)
	Moduł gniazdkowy 2 (dwa łóżka)
	Zasilacz 24VDC
	Switch systemowy
	Terminal oddziałowy
	Przewód YLY 2x2,5 mm2
	Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
	Przewód kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:

1. Moduły terylowe należy instalować w konstrukcji z natynkiem w miejscach widocznych dla personelu.
2. Moduły terylowe należy instalować w konstrukcji z podtynkiem w miejscach niewidocznych dla personelu.
3. Dodatkowe należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Wszystkie wymiary podane w [mm] o ile nie zaznaczono inaczej.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przejazdy w ścianach i stropach wykonane przez wykonawcę systemu.
7. Wszelkie otwory, przebicia, przejazdy w ścianach i stropach wykonane przez wykonawcę systemu.
8. Wszelkie prace budowlane dotyczące otworów oraz zbrojenie na budowie. Sposób wykonania zalecane przez producenta systemu.
9. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnych zabezpieczeń przeciw przyszłym budowlanych i norm branżowych, zależnie i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
10. Nie należy odmierzać wartości z rysunków, ani używać go jako szablonu.
11. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, wymogami BHP, ppoż. oraz innymi wymogami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska oraz należy kierować się w nalurze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zawiadomić Projektanta.
12. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektem branżowym, w celu przestrzennego określenia kolizji z projektowanymi instalacjami. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Projektantem wszelkich zmian systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę pomiarową wykonanych przedmiotowych robót (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
13. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Projektantem wszelkich zmian systemu. Wykonawca jest odbiorcą kompletnego z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kwestie wynikające ze specyfiki produkcji wykonania elementów należy ustalić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji wykonawczej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne należy ustalić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Łutycka 34
60-206 Poznań

Zamawiający/Inwestor:
"Szpitale Wielkopolskie" sp. z o.o. , ul.Łutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/20, 217, 222 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzosika, 60 – 603 Poznań

Projektował:	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Joanna Mrwa		
	inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Bartosz Dąbrowski		
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	

Numer projektu: BIG-P_159_19

Rysunek nr: IP159_PW_DR_IIT.69007-B

Tytuł rysunku: Instalacja przyzywowa - poziom (P05)

Data	Branża	Fazа	Skala	Nr strony
01/12/2017	TELEKOMUNIKACYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	

1800 x 841