



szpitale
wielkopolski

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
fax. +48 61 415 27 10
e-mail:
biuro@szpitalewielkopolski.pl

Pismo: SzW/4/2018

Poznań dnia: 2018-04-18

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach: 05-04-2018 r., 06-04-2018 r. 10-04-2018 r. oraz 12-04-2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie Nr 1: W nawiązaniu do pkt. 6.2.2. SIWZ Zdolność techniczna lub zawodowa oraz pkt. III.1.3) Ogłoszenia Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji warunku udziału w postępowaniu, z:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek:

1) jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej: minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala (budynku/-ów wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty nie mniejszej niż 225.000.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) i powierzchni netto objętej zakresem roboty co najmniej 35.000 m².

W zakresie roboty znajdowało się wykonanie:

- bloku operacyjnego z co najmniej 4 salami operacyjnymi,
- co najmniej 1 oddziału łóżkowego,
- szpitalnego oddziału ratunkowego,
- zakładu radiologii i/lub diagnostyki obrazowej,
- Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OIT, OIOM),
- robót konstrukcyjnych (stanu surowego konstrukcji), robót wykończeniowych,
- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
- instalacji BMS; instalacji branży sanitarnej, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny wraz z dostawą jednostek medycznych,
- sieci zewnętrznych i przyłączy instalacyjnych,
- zagospodarowania terenu.

Na następujący:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek:

1) jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej: minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala (budynku/-ów wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264)

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

o wartości roboty nie mniejszej niż 220.000.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia milionów złotych 00/100) i powierzchni netto objętej zakresem roboty co najmniej 35.000 m².

W zakresie roboty znajdowało się wykonanie:

- bloku operacyjnego z co najmniej 4 salami operacyjnymi,
- co najmniej 1 oddziału łóżkowego,
- szpitalnego oddziału ratunkowego,
- zakładu radiologii i/lub diagnostyki obrazowej,
- Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OIT, OIOM),
- robót konstrukcyjnych (stanu surowego konstrukcji), robót wykończeniowych,
- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
- instalacji BMS; instalacji branży sanitarnej, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny wraz z dostawą jednostek medycznych,
- sieci zewnętrznych i przyłączy instalacyjnych,
- zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przychylił się do przedstawionej prośby ws. modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie Nr 2: Oferent jako spółka giełdowa sporządza swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"), których wymogi prezentacji danych finansowych różnią się istotnie od zasad obowiązujących w Polsce, określonych w Ustawie o rachunkowości. Z uwagi na różnice w prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także z uwagi na różnice w ich nazewnictwie w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według MSSF i Ustawy, koniecznym jest doprowadzenie poszczególnych elementów składowych kalkulacji wskaźników płynności do porównywalności, tak aby podmioty, sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF były oceniane według tych samych kryteriów, co podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą. Mając na uwadze powyższy fakt, zwracamy się z pytaniem:

Czy zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kalkulację wskaźników płynności w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości?

Prawidłowość takiej prezentacji została potwierdzona wyrokiem KIO 815/16, KIO 821/16, KIO 822/16 z dnia 02.06.2016r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie kalkulacji wskaźników płynności w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Jednocześnie Zamawiający wymaga przedstawienia danych źródłowych umożliwiających weryfikację poprawności przedstawionej kalkulacji.

Pytanie Nr 3: Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej?

Odpowiedź: Tak, w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej.

Pytanie Nr 4: Jeśli wymagana jest dostawa instalacji poczty pneumatycznej prosimy o określenie liczby stacji nadawczo-odbiorczych oraz średnicy rurociągów.

Odpowiedź: Projekt poczty pneumatycznej jest załączony do przetargu Załącznik nr 9 - wszystkie parametry instalacji zawarte są w dokumentacji TOM II, cz. XVI PROJEKT POCZTY PNEUMATYCZNEJ.

Pytanie Nr 5: W nawiązaniu do pkt. 6.2.2. SIWZ Zdolność techniczna lub zawodowa oraz pkt. III.1.3) Ogłoszenia Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

„Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek:

1) jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej: minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/-ów szpitala (budynku/-ów wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości roboty nie mniejszej niż 225.000.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100) i powierzchni netto objętej zakresem roboty co najmniej 35.000 m².

W zakresie roboty znajdowało się wykonanie:

- bloku operacyjnego z co najmniej 4 salami operacyjnymi,
- co najmniej 1 oddziału łóżkowego,
- szpitalnego oddziału ratunkowego,
- zakładu radiologii i/lub diagnostyki obrazowej,
- Oddziału intensywnej terapii (Oddziału intensywnej opieki medycznej), (OIT, OIOM),
- robót konstrukcyjnych (stanu surowego konstrukcji), robót wykończeniowych,
- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
- instalacji BMS; instalacji branży sanitarnej, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacji gazów medycznych certyfikowanej jako wyrób medyczny wraz z dostawą jednostek medycznych,
- sieci zewnętrznych i przyłączy instalacyjnych,
- zagospodarowania terenu”.

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zapisu: „wraz z dostawą jednostek medycznych” w przypadku wykazania się dostawą paneli nadłożkowych/ przyłożkowych jako odbiorników gazów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6: Prosimy o udostępnienie dokumentacji przedstawiającej geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez firmę GEOPROJEKT z Poznania w styczniu 2017r. stanowiącej podstawę opracowania dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający udostępnia archiwalną dokumentację określającą geotechniczne warunki posadowienia dla obszaru przedmiotowej inwestycji:

- 1) Dokumentację geotechniczną autorstwa GEOPROJEKT stan styczeń 2017, obejmującą działkę 2/29 z budynkiem nowoprojektowanego szpitala – załącznik Nr 1 do przedmiotowego pisma.
- 2) Dokumentację geotechniczną autorstwa GEOPROJEKT stan styczeń 2017, obejmującą działkę 2/22 w zakresie przebudowy ulicy Wrzoska – załącznik Nr 2 do przedmiotowego pisma.
- 3) Dokumentację archiwalną (dla celów porównawczych) autorstwa GEODRILL stan sierpień 2015, obejmującą działkę 2/19 – działka przed wtórnymi podziałami geodezyjnymi, obejmująca w sobie obszary późniejszych działek 2/29 i 2/22 – załącznik Nr 3 do przedmiotowego pisma.

Zamawiający informuje, iż załączniki przywołane powyżej będą dostępne na stronie internetowej Zamawiającego tj.:

<http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42056>

Pytanie Nr 7: W nawiązaniu do pkt. 6.2.2 SIWZ Zdolność techniczna lub zawodowa zwracamy się z prośbą o zmianę warunku w zakresie doświadczenia posiadanego przez:

- Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

oraz

- Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

z wymogu posiadania co najmniej 8-letniego doświadczenia, licząc od daty uzyskania uprawnień (...)

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000385647 NIP 7831671893


Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

na wymóg posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia, licząc od daty uzyskania uprawnień (...)

Odpowiedź: Zamawiający nie przychylił się do przedstawionej prośby ws. modyfikacji zapisów SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Izabela Grzybowska

Załączniki do niniejszego pisma:

1. Dokumentację geotechniczną autorstwa GEOPROJEKT stan styczeń 2017, obejmującą działkę 2/29 z budynkiem nowoprojektowanego szpitala,
2. Dokumentację geotechniczną autorstwa GEOPROJEKT stan styczeń 2017, obejmującą działkę 2/22 w zakresie przebudowy ulicy Wrzoska,
3. Dokumentację archiwalną (dla celów porównawczych) autorstwa GEODRILL stan sierpień 2015, obejmującą działkę 2/19 – działka przed wtórnymi podziałami geodezyjnymi, obejmująca w sobie obszary późniejszych działek 2/29 i 2/22.

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN