SZAFA GPD

YDYżo 3x2.5
~230V

szafa LPD
600x600x42U



panel wentylatorów

lampa oświetleniowa
listwa zasilająca z ogranicznikiem typu D

panel rozdz. 8xSC

switch 24-port 100Mbit
switch 24-port 100Mbit
switch 24-port 100Mbit
switch 24-port 100Mbit
switch 24-port 100Mbit
switch 24-port 100Mbit

wieszak kabli krosowych 1U
panel rozdz. 24xRJ45 kat.6A 1
panel rozdz. 24xRJ45 kat.6A 2
wieszak kabli krosowych 1U
panel rozdz. 24xRJ45 kat.6A 3
panel rozdz. 24xRJ45 kat.6A 4
wieszak kabli krosowych 1U
panel rozdz. 24xRJ45 kat.6A 5
panel rozdz. 24xRJ45 kat.6A 6
wieszak kabli krosowych 1U

panel rozdz. 25xRJ45 kat.3
ze złączami LSA plus A
wieszak kabli krosowych 1U

		POZIOM	NUMER / NAZWA POMIESZCZENIA		PODŁĄCZENIE
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	0	0.09	pom. biurowe	1.1, 1.2
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	0.03	pom. biurowe	1.3,...,1.6
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	0.05	pom. biurowe	1.7,...,1.10
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x10	0	0.06	pom. biurowe	1.11,...,1.20
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	0.07	pom. biurowe	1.21,...,1.24
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	0.02	pom. komunikacja: wi-fi	2.1,...,2.4
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	+1	1.01	pom. komunikacja: wi-fi	2.5, 2.6
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	+1	1.03	pom. biurowe	2.7,...,2.10
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	+1	1.04	pom. biurowe	2.11,...,2.14
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x6	+1	1.05	pom. biurowe	2.15,...,2.20
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	+1	1.06	pom. biurowe	2.21,...,2.24

		POZIOM	NUMER / NAZWA POMIESZCZENIA		PODŁĄCZENIE
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	P.11	pom. biurowe	3.1,...,3.4
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	0	P.02	komunikacja: wi-fi	3.5, 3.6
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	0	P.12	pom. biurowe	3.7, 3.8
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	P.15	pom. biurowe	3.9,...,3.12
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	P.16	pom. biurowe	3.13,...,3.16
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	P.16	pom. biurowe	3.13,...,3.16
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	0	P.14	komunikacja: wi-fi	3.17, 3.18
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x4	0	P.17	pom. biurowe	3.19,...,3.22
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	0	P.18	pom. socjalne	3.23, 3.24
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x24	0	P.19	sala konferencyjna	4.1,...,4.24
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x6	0	P.19	sala konferencyjna	5.1,...,5.6
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	0	P.19	kasa	5.7, 5.8
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	+1	P.21	pom. biurowe	5.9, 5.10
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	+1	P.22	pom. biurowe	5.11, 5.12
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	+1	P.20	komunikacja: wi-fi	5.13, 5.14
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	+1	P.23	pom. biurowe	5.15, 5.16
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x6	+1	P.24	pom. biurowe	5.17,...,5.22
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	+1	P.27	pom. biurowe	5.23, 5.24
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x16	+1	P.32	pom. biurowe	6.1,...,6.16
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2	+1	P.26	komunikacja: wi-fi	6.17, 6.18
YTKSY 53x2x0,8 LSOH				istniejące przyłącze	
MM 4G 50/125 OM2 LSOH	x4			istniejące przyłącze	
U/FTP 4x2x0,5 kat.6A LSOH	x2			istniejące przyłącze	

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 87/4, 60-888 Poznań tel. +48 61-8624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA: -:-

PROJEKTANT: MGR INŻ. ADAM SAMSON
UPR. PROJ. NR WKP/0197/PWOE/13

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ŁUKASZ MATUSZEWSKI
UPR. PROJ. NR WKP/0175/PWOE/12

OPRACOWAŁ:

RYS. NR E17

08.2016