Qch=	2,5 kW
Qco=	1,5 kW
Fancoil	Kaseta 70
Qch=	2,5 kW
Qco=	5,2 kW
Ele.	230V/0,25W

Qch=	1,5 kW
Qco=	0,9 kW
Fancoil	KLIMMY W HW HWNEC-40
Qch=	1,6 kW
Qco=	4,0 kW
Ele.	230V/0,2kW

Kasety zintegowane z pompką skroplin

Na odcinkach pionowych dwa wentylatory kanałowe 230V/0,3W

Kasety zintegowane z pompką skroplin

KLIMATYZATOR DO PRZESUNIĘCIA DODAĆ POMPĘ SKROPLIN

PRZYJĘTO Cu15/9 +skropliny PVC20

ŚCIANĘ WYKONAĆ W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY, ZAMONTOWAĆ PO WSTAWIENIU CENTRALI

KLIMATYZATOR DO LIKWIDACJI

PUNKT MOCOWANIA

PUNKT MOCOWANIA

Centrala wentylacyjna
400V/2x1,5W
–25/20°C – 20kW
–18/20°C – 18kW
m=462 kg

Pompka skroplin

PRZYJĘTO KONIECZNOŚĆ PRZEDŁUŻENIA INSTAALCJI FREONOWEJ O POKAZANE ODCINKI NALEŻY ZAŁOŻYĆ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN TRASY WYNIKACJĄCYH Z ODKRYWEK NA ETAPIE MONTAŻU

P.20 P.21 P.22 P.23 P.24 P.25 P.26 P.27 P.28 P.29 P.30 P.31 P.32 P.33

1.02 1.03 1.04

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 87/4, 60-303 Poznań tel. +48 61-8624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 471/18, OBREB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PIĘTRA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA
SKALA: 1:100

PROJEKTANT: MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI UPR. PROJ. NR 71321/36/P/2002

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI UPR. PROJ. NR 71321/64/P/2002

OPRACOWAŁ: -

RYS. NR IS15

08.2016