Qch=	1,5 kW
Qco=	1,1 kW
Fancoil	KLIMMY HC 1250
Qch=	2,5 kW
Qco=	5,2 kW
Elw.	230V/0,2kW

PRZYJĘTO KONIECZNOŚĆ
PRZEDŁUŻENIA INSTAALCJI FREONOWEJ
O POKAZANE ODCINKI
NALEŻY ZAŁOŻYĆ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN
TRASY WYNIKAJĄCYCH Z ODKRYWEK
NA ETAPIE MONTAŻU

Fancoile z pompką skroplin
Moce urządzeń podano na II biegu

KLIMATYZATOR
DO LIKWIDACJI

KLIMATYZATOR
DO LIKWIDACJI

Jednostki ścienne
z pompkami skroplin

PROJEKTANT:	MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI UPR. PROJ. NR 71321/8/P/2002
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI UPR. PROJ. NR 71321/64/P/2002
OPRACOWAŁ:	-

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul. Grodziska 87/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-8824412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PARTERU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: 1:100

RYS. NR IS14

08.2016