

## 1:20

skala 1:20

sta kl. S235;

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie do kategorii 0

1. Podane wymiary należy zweryfikować w miejscu wbudowania;

2. Przed wykonaniem konstrukcji należy zdjąć wymiary z natury i dostosować długość elementów;
  3. W przypadku stwierdzenia muru o słabej nośności (np. cegła dziurawka, zwierciasta spoina, osłabiona cegła rozluźniona wzdłuż cegieł) belki oprzeć nie na trzpieniu betonowym.
  4. Wszystkie prace wykonać z ostrożnością, aby nie dopuścić do nadmiernych uszkodzeń istniejącej struktury ścian.
- Szczegół w opisie technicznym



Edycja nazwy pozycji w tabeli z zestawieniem materiałów

[illegible][illegible]

PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

# 3007BI.DNOWA I PRZEBI.DNOWA B.I.DNYKI I ADMINISTBACY INO-B.I.I.BOWEG

ODZ. NR 4/118, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. SIERZELCKO-DREZDENECKI

BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

1.2

	PYS NR
--	--------

**mgr inż. Marek Miętus**

K-PW-2

nr. 1444/V-2.

--

RW-01 10.20