

LEGENDA:

UWAGI:

1. Na połaci dachowej zamontować płotki przeciwśniegowe systemowe o dł. 2-3m. Na każde 2m rur zastosować po 5 wsporników do dachówki karpiówki oraz niezbędne elementy systemowe.
2. W przypadku elementów krótszych, długość rur oraz rozstaw wsporników montować wg. zaleceń producenta.
3. Elementy ochrony przeciwśniegowej wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor, jak obróbki blachariskie.
4. Przed montażem wybranego systemu ochrony przeciwśniegowej, zwróć uwagę, czy producent nie zaleca zastosowania dodatkowo rozbijaczy śniegowych.

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0,00 = 37,67 m n.p.m.(1,05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją między branżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwierzenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi, Niedokładności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
8. Elementy izolacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 37/4, 60-303 Poznań tel. +48 61-8624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

PRZEKRÓJ I-I, II-II
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: 1:50

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE — UPR. PROJ. NR OKK/1968/2/2008
SPRAWDZAJĄCY:
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA

RYS. NR A-PW-05
RW-01 10.2016