

INWESTOR

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ul. WOŁOSKA 137
02-507 WARSZAWA

TEMAT

OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCJI
PRZEBUDOWY PODODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO
FIZJOLOGII I PATOLOGII NOWORODKA W KLINICE
GINEKOLOGII - BUDYNEK "B" , II PIĘTRO
CSK MSWiA W WARSZAWIE, ul. WOŁOSKA 137

AUTOR OPRACOWANIA

Autor opracowania:

mgr inż. Robert Fabisiak

upr. nr MAZ/0302/POOK/08

DATA

MARZEC 2017



sygn. akt. MAZ/7131/ 545 / 08 /K

Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Robert Marek Fabisiak

inżynier

urodzony dnia 18 czerwca 1980 roku w m. Sterdyń, syn Marka

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/ 0302 /POOK/08

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE


1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Skład Orzekający

1/ mgr inż. Zygmunt Garwoliński

2/ mgr inż. Leszek Ganowicz

3/ mgr inż. Hanna Bałaj





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M1D-FRR-JCU *

Pan ROBERT MAREK FABISIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0159/09
adres zamieszkania CERANÓW 264, 08-322 Ceranów
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest wielokondygnacyjny budynek szpitala MSWiA zlokalizowany przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.

Celem opracowania jest ocena możliwości wykonania wyburzeń ścian działowych w poziomie II piętra w przedmiotowym obiekcie budowlanym, oraz rozkucia ścian wewnętrznych działowych sanitariatów poziomu II piętra. Wyburzenia i rozkucia ścian są projektowane dla nowego układu pomieszczeń związanych z przebudową i modernizacją części obiektu.

Ocena możliwości wykonania wyburzeń i rozkuć ścian działowych

Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji inwentaryzacji obiektu, oględzin makroskopowych oraz ocenie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych stwierdza się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa i stateczności konstrukcji możliwe jest wykonanie ww. wyburzeń i rozkuć ścian działowych wg lokalizacji przedstawionej na rysunku branży architektury Projektu Budowlanego z Lutego 2017r.

Rysunek nr A 03 rewizja 00 tytuł „WYBURZENIA - RZUT II PIĘTRA”.

Wnioski

Z przeprowadzonej analizy układu konstrukcyjnego nośnego omawianego budynku wynika, że wykonanie ww. wyburzeń ścian działowych oraz rozkuć w ścianach sanitariatów nie wpływa negatywnie w żaden sposób na zmianę geometrii, bezpieczeństwa oraz stateczność konstrukcji, a także nie będzie powodować uszkodzeń konstrukcji i wykończenia pomieszczeń powyżej i poniżej analizowanego poziomu II piętra.