



Poziom porównawczy 195,0 [m] n.p.m.

RZĘDNE TERENU ISTN. [m]		205,93	205,93	205,92	205,90	205,89		205,93		205,88	205,88		205,79	205,74		207,00		206,57		206,04	206,06	206,05
RZĘDNE TERENU PROJEKT. [m]		205,93	205,92	205,90	205,89			205,88		205,88			205,79	205,74		207,00		206,57		206,04	206,06	206,05
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU [m]		204,87	204,85	204,82	204,66			204,42		204,51	206,83	206,79	204,49	204,22	204,24	204,69				205,17	205,22	205,36
RZĘDNE DNA WYKOPU [m]		204,70	204,68	204,65	204,49			204,25		204,34			204,32	204,05		204,07		204,52		205,00	205,05	205,19
SPADKI [%]			0.8%	4.9%	2.9%	1.5%		0.3%		3.1%	0.3%		1.8%	3.1%								
ODLEGŁOŚCI [m]		0,00	2,58	6,36	9,64	8,21	17,85	6,19	24,04	15,88	39,92	8,71	48,63	7,09	55,72	26,07	81,79	15,96	97,75	99,22	103,17	
ŚREDNICE [mm]	2x 76,1/140mm LOGSTOR (2x Dn65)							2xDn65 (76,1x2,9mm) r.stalowe		2x 76,1/140mm LOGSTOR (2x Dn65)												

OZNACZENIA W/G SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO



Uwaga: Kable elektryczne i teletechniczne należy umieścić w rurze ochronnej jeżeli ich odległość w pionie od skrajni rurociągów projektowanej sieci c.o. wynosi mniej niż 0,5m. Przejście projektowanych rurociągów c.o. pod drogą i chodnikiem należy zabezpieczyć przed nadmiernym obciążeniem płytą żelbetową lub stalową w przypadku gdy odległość w pionie od wierzchu rury do podstawy nawierzchni jest mniejsza niż 0,4m.

Inwestor: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW		Tytuł rys.:				
Temat: BUDOWA WĘZŁA CIEPŁEGO WRAZ Z AUTOMATYKĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. BYDGOSKIEJ 19A W KRAKOWIE.		PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA C.O.		Nr rysunku IS/II/3		
Adres obiektu: UL. BYDGOSKA 19a, KRAKÓW						
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
IV 2016	inż. Ewa Urban up. 350/83		DT-2/52/2015/14-1	1:100/ 1:500	A3	INST
Sprawdził: mgr inż. Stefania Panłowska up. nr 93/2001						
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.						