

Pismo: SzW/4/2018

PROTOKÓŁ

Z WIZJI LOKALNEJ ZORGANIZOWANEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w przedmiocie:

**„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego)
wraz z jego wyposażeniem”**

znak sprawy:
SzW/4/2018

Na podstawie art. 38 ust 3 i 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że podczas wizji zostały zadane pytania, na które przedstawiciel Zamawiającego udzielił odpowiedzi. Treść pytań i odpowiedzi w załączniku:

- 1) Pytanie: Czy granice są wytyczone?
Odpowiedź: Tak są wytyczone w granicach działki, kamienie graniczne są widoczne.
- 2) Pytanie: Ile jest wjazdów na działkę?
Odpowiedź: Wskazano w ramach projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
- 3) Pytanie: Gdy się pojawi konieczność dodatkowej wycinki drzew?
Odpowiedź: Wszystko jest ustalone w ramach decyzji, wszystko ustalone ilościowo w dokumentach. Widoczna infrastruktura na wizji.
- 4) Pytanie: Czy widoczne słupy elektryczne są do likwidacji?
Odpowiedź: Tak.
- 5) Pytanie: Jak przebiega linia, kanał ciepłowniczy, w którym jest miejscu?
Odpowiedź: Studzienki widoczne w dokumentacji projektowej.
- 6) Pytanie: Czy są zdjęcia kanału ciepłowniczego?
Odpowiedź: Wszystko jest opisane w dokumentacji projektowej, chyba bez zdjęć. Infrastruktura jest opisana w dokumentacji projektowej i wynika z projektów i od użytkowników. Przedstawienie i wskazanie szpitali w okolicy działki 2/29, wskazanie łądowiska, drogi łączącej, wskazano rejon (widoczny w dokumentacji).
- 7) Pytanie: Czy są geotechniczne opracowania?
Odpowiedź: Tak są. Opracowania geotechniczne zostały zamieszczone przez Zamawiającego, jako załącznik do odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 18.04.2018 r.
- 8) Pytanie: Jaki jest poziom wody na terenie?
Odpowiedź: 10 m – będą umieszczone na stronie z dokumentacją przetargową wyniki badań.
- 9) Pytanie: Jak wyglądają przyłącza elektryczne?
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.
- 10) Pytanie: Czy nowy szpital będzie niezależny od szpitali w pobliżu?
Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Izabela Grzybowska

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

/-/