

Poznań, 2018-01-08

Numer pisma: DW/IBM/1067/791/2018
Numery spraw: IBM/810/290/2017

Industria Project Sp. z o.o.
Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres korespondencyjny:

Industria Project Sp. zo.o. Tomasz
Sokołowski
Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego), planowanego na terenie działki nr geod. 2/29 przy ul. Juraszów w Poznaniu.

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci wodociągowej o średnicy Ø225x13,6 mm, z rur:

- PE100, PN10, długości L= 213,36 m,
- PE100RC, PN10, z ochronnym płaszczem naddanym i wtopioną taśmą detekcyjną, długości L= 108,04 m,
- PE100RC, PN10 z ochronnym płaszczem naddanym i zintegrowanym przewodem kablowym, między rurą rdzeniową a płaszczem ochronnym, długości L= 86,85 m,

do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego), planowanego na terenie działki nr geod. 2/29 przy ul. Juraszów w Poznaniu, informujemy że uzgadniamy projekt pod numerem **810/290/2017**, bez uwag.

Sprawę prowadzi: Michał Całujek, tel. 061 8359 209, michal.calujek@aquanet.pl

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej - 1 egz.

Otrzymują:

Szpital Wielkopolski Sp. z o.o.
Lutycka 34
60-415 Poznań

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Eleana
Ewelina Borys
Starszy Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej