

Niepołomice, 20.03.2018 r.

DR.7211.4.72.2018

Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na pismo znak: WN/DTI-JRP/262/18 (data wpływu: 15.03.2018r.) w sprawie zmiany koncepcji przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, uzgodnionej pismem znak: DR.7211.4.17.2018 z dnia 30.01.2018r. dla planowanej inwestycji pn. **Cz. 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice: Topolowa, Łanowa, Powiśle” zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalnią ścieków” realizowanej w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”** informuję, że wyrażam zgodę na zainstalowanie i pozostawienie w pasie dróg gminnych przewodów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie działek nr: 402, 130, 4396, 4395/3, 109, 126, 96/1, 96/2, 145/1, 34, 6/1, 18, 28/2, 12, 113/2 w Niepołomicach oraz 167/5 w Woli Batorskiej pod następującymi warunkami:

- sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w pasie drogowym należy zlokalizować w poboczu, w miarę możliwości wynikających z usytuowania pasa drogowego,
- dopuszcza się możliwość prowadzenia w/w sieci w jezdni, tylko w przypadku braku możliwości usytuowania w/w sieci w poboczu (np. ze względów technicznych),
- lokalizację sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy przedłożyć do uzgodnienia na mapie zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej, celem uzgodnienia przebiegu sieci oraz podania warunków na wykonanie robót w pasie drogowym,
- w przypadku dróg o jezdni z kruszywa oraz jezdni nieutwardzonej należy odtworzyć podbudowę oraz nawierzchnię drogi poprzez ułożenie dogęszczonych warstw kruszywa nad wbudowanymi sieciami,
- na odcinkach dróg o jezdni asfaltowej należy odtworzyć podbudowę dróg j/w oraz zniszczoną jezdnię drogi poprzez odtworzenie 2 w-w bitumicznych jak dla KR1 (tj. 4cm w-wa wiążąca na szerokości wykopu oraz 5 cm w-wa wiążąca na całej szerokości jezdni dróg gminnych),
- za pozostawione urządzenia w pasie drogowym zostaną naliczone opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach NR XXIX/398/13 z dnia 17 kwietnia 2013r.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr inż. *Roman Ptak*

Otrzymują:

1 x adresat + załączniki graficzne – 2 szt.
1 x a/a

Sporządził: Grzegorz Iwanicki

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Plac Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

tel. +48 12 250 94 04

fax + 48 12 250 94 00





magistrat@niepolomice.com

www.niepolomice.eu

Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepolonice, Plac Zwycięstwa 13
tel. 012 281-12-60
tel./fax 012 281-19-91
NIP 683-13-95-375

roz. nr 2 do pism.
DR. 7211.4.72.2018
z dn. 20.03.2018 r.

PRZEPOMPOWIA N43

OZNACZENIA	
	rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D 200 PVC
	rurociąg kanalizacji tłocznej D 125 PE
	rurociągi sieci wodociągowej D 160 PE, D125 PE, D90 PE, D 63 PE
	projektowana przepompownia N43

Zadanie 2 Cz.3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w północno - wschodniej części miasta;
ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”

Rysunek nr 2