STUDNIA KANALIZACYJNA PVC Ø 425



UWAGI

- wysokość studnii PVC dopsowąć poprzez przycinanie rury karbowanej
- studnie wykonać w obsypce piaskowej zagęszczonej warstwami max 30 cm
- w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem betonowym, stosować beton min. klasy C 15/20

CODEX

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie: Pudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Podłęże

Stadium dokumentacji: **Projekt Budowlany**

Tytuł rysunku: STUDNIA KANALIZACYJNA TWORZYWOWA ϕ 425

Nr rys.: **S-10**

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	sanitarna	WKP/0338/PWOS/10	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Dzikowski	sanitarna	LOD/1487/POOS/10	

Skala: **1:20**

Data: **lipiec, 2017 r**