

# PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Poziom porównawczy 185,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	193,60	193,60	193,60	194,00	193,80	193,80	193,90
Rzędna terenu istniejącego	193,60	193,60	193,60	194,00	193,80	193,80	193,90
Rzędna osi rurociągu [m]	192,00	192,00	192,10	192,50	192,30	192,30	192,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległości [m]	4,00	3,50	13,50	22,00	5,50	13,50	
Średnice, materiał	Spadek	40×3,7	PE100_SDR11_zw	40×3,7	9,1 ‰	PE100_SDR17_zw	40×3,7
		0,0 ‰	28,6 ‰	29,6 ‰	0,0 ‰	7,4 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	4,00	7,50	19,50	21,00	43,00	48,50
							62,00




- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- W WĘZEL WODOCIĄGOWY
- W UKŁAD POMIAROWY

## LEGENDA

### UWAGI:

- przyłącznie wodociągowe wykonać z rur PE 100 SDR 11, 40 mm;
- rurociąg układać na głębokości min. 1,5 m, z wyjątkiem do sieci wodociągowej;
- przyłącznie układać na podsypce piaskowej min 15 cm;
- przyłącznie wykonać w obsypce i zasypce 30 cm ponad krawędź górna rury;
- nad rurociągiem (30 cm nad przyłączem) ułożyć taśmę ostrzegawczą z metalową wkładką koloru niebieskiego.

**CODEX**

Biurowo Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna  
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przebieganie: Prowadza punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Podgaje

Typu projektu: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Projektant:	mgr inż. Robert Ochowiak	Specjalność:	sanitarna	Numer uprawnień:	WKP/0338/PWOS/10	Podpis:		Skala:	1:100/500
Sprawił:	mgr inż. Maciej Dzikowski	sanitarna		LDD/1487/P00S/10					lipiec, 2017 r.