



- UWAGI:
- Instalacje elektryczne istniejące poza wyszczególnionymi zainstalowanymi:
 - w pom. 2/4, 2/6, 2/8 i 2/11 wykonać nową instalację oświetlenia. Instalację gniazd wykonywać dostosować do zainstalowanego układu pomieszczeń. Zasilanie z istn. obwodów elektrycznych kondygnacji.
 - dla całej kondygnacji istniejące oprawy oświetleniowe wymienić na oprawy LED zgodnie z projektem. Istniejącą instalację oświetleniową (dwużyłową) zastąpić instalacją nową z odizolowanym przewodem ochronnym PE.
 - Istniejąca tablica 3172 na kł.schodowej uległa likwidacji. Zasilanie tablic rozdzielczych zgodnie z rys. nr 2.
 - Instalację prowadzić włt oraz ponad sufitami podłaznymi.
 - Ochrona od porażen
- samoczynne wyłączanie zasilania system TN-S.

Pozostałe oznaczenia i uwagi wg rys. nr 7			
Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracowniaarkon@wp.pl			
Faza:	Projekt budowlany		
Część:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICZTWA CHOJNA		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	PLAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI – KONDYGNACJA II 1:100		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Wiczorkiewicz		
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Goła		
upr. bud. 27/Sz/2002			07.2017 r.