
Pion kan. wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PCW 0,11
Otwór w dachu DN16cm
Bruzda w ścianie 10x7cm od +0,80 do +2,80
Podgrzewacz pojemnościowy np. typu PSH 150 WE-H 150dm3; 2,0kW; 230V; 213kg /np. Stiebel Eltron/
Bruzda w ścianie 10x7cm od +0,80 do +2,80
R.odp.PCW 0,075 i=1,0%
Bruzda w ścianie 14x14cm od -0,40 do +2,80
d.k. -1,51
PCW 0,11 i=4,0%
Ø15
PCW 0,11 i=4,0%
Ø25
Ø15
Ø20
PCW 0,11 i=4,0%
Ø32
Ø20 Ø20
Ø15 Ø15
Ø15 Ø15
Ø25 Ø25
Ø20 Ø32
PCW 0,11 i=4,0%
Ø32 Ø15
Ø15 Ø15
Ø15 Ø15
Ø32
RYNSZTOK
POMIESZCZENIE NR2
±0,00
-0,17
15%
Bruzda w ścianie 15x7cm od -0,40 do +2,80
Rura osłonowa PCW 0,25 L=1,25m oś -1,59m; i=4,0%
d.k. -1,67
Bruzda w ścianie 18x8cm od +0,10 do +2,80
PCW 0,16 i=4,0%
Rura osłonowa PCW 0,11 L=0,7m oś -1,60m
PE Dz40x2,4
Odprowadzenie k.s. z budynku
Doprowadzenie wody do budynku

Proj. układ pomiarowy:
- Zawór kulowy DN32 PN16,
- Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN25 np. firmy PATRO-PoWoGaz + komplet łączników,
- Zawór kulowy DN32 PN16,
- Filtr skośny mosiężny z wkładem siatkowym 0,4mm do wody DN32 PN16,
- Zawór antyskażeniowy typ EA DN32 PN16


Otwór w dachu DN16cm
Bruzda w ścianie 10x7cm od +0,80 do +2,80
Pion kan. wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PCW 0,11
Podgrzewacz pojemnościowy np. typu PSH 150 WE-H 150dm3; 2,0kW; 230V; 213kg /np. Stiebel Eltron/
Bruzda w ścianie 10x7cm od +0,80 do +2,80
R.odp.PCW 0,075 i=1,0%
Bruzda w ścianie 14x14cm od -0,40 do +2,80
d.k. -1,55
PCW 0,11 i=4,0%
Ø15
d.k. -1,55
PCW 0,11 i=8,0%
PCW 0,11 i=8,0%
Ø32
PCW 0,11 i=4,0%
Ø32 Ø15
Rura osłonowa PCW 0,11 L=0,7m oś -1,60m
Ø32
Ø15 Ø15
Ø15 Ø15
Rura osłonowa PCW 0,25 L=1,56m oś -1,79m; i=8,0%
d.k. -1,87
Bruzda w ścianie 18x8cm od +0,10 do +2,80
Bruzda w ścianie 15x7cm od -0,40 do +2,80
PCW 0,16 i=8,0%
PE Dz40x2,4
Odprowadzenie k.s. z budynku
Doprowadzenie wody do budynku

Proj. układ pomiarowy:
- Zawór kulowy DN32 PN16,
- Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN25 np. firmy PATRO-PoWoGaz + komplet łączników,
- Zawór kulowy DN32 PN16,
- Filtr skośny mosiężny z wkładem siatkowym 0,4mm do wody DN32 PN16,
- Zawór antyskażeniowy typ EA DN32 PN16

OZNACZENIA:

───── PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
– – – – PROJ. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
───── PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- - - - - - PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM

PRACOWNIA AUTORSKA I BIURO PRAWNE H.J. BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.
60-772 POZNAŃ UL. MATEJKI 68/4 TEL. 061 8658916 FAX. 061 8659660

PB	BRANŻA: SANITARNA	DATA: 04.2018r.
INWESTOR	UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ	RYS. NR: **Is-01**
OBIEKT	**Budynek gospodarczy Poznań Dz.nr 385/3 i część Dz.nr 386/185 ark.14 Obręb Umultowo**	
TEMAT	RZUT PARTERU. INSTALACJA WOD-KAN	SKALA: 1:50
PROJEKT ARCH.	BŁAŻEJ ZIELIŃSKI upr. nr WKP/0138/POOS/17	
	PIOTR OSIEKA upr. nr 177/PW/93	
SPRAWDZIŁ	DARIUSZ MICHAŁOWSKI upr. nr WKP/0146/PWOS/04	