
Wentylator kanałowy W23: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 90
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W16: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 35
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W22: RS 125 L.3BF prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 95
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,06 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W15: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 70
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W14: RS 125 L.3BF prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 170
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,06 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Centrala wentylacyjna N4 MCK1(..) Klimor
N=590 m3/h
Qchł. = 4,9 kW, freon R410a
Qgrz. = 9,0 kW, nagrzewnica elektryczna
Pel. = 0,8 kW/400 V
M. ~ 140 kg
Wentylator kanałowy W4: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 155
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Otwór 650x300, wierzch 3,1 nad posadzką
Otwór 260x350, wierzch 3,1 nad posadzką
Otwór 450x250, wierzch 3,1 nad posadzką
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
Strop lamisany Vm=2760 m3/h
Strop lamisany Vm=3570 m3/h
Klimatyzator ścienny AC035FBRDEH/EU
Producent: Samsung
Wydajność [kW] Qch/Qgrz: 3,5/4,0
Masa [kg]: 8,5
Wentylator kanałowy W17: R 100 G.3BK prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 35
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,10 kW
Masa [kg]: 3,30 kg
Wentylator kanałowy W18: R 100 G.3BK prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 100
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,10 kW
Masa [kg]: 3,30 kg
Otwór 450x250, wierzch 3,1 nad posadzką
Otwór 450x250, wierzch 3,1 nad posadzką
Istniejące kanały do przeniesienia
Skropliny odprowadzić do instalacji sanitarnej zlewu (zasyfonować).
Wentylator kanałowy W24: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 130
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W21: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 90
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W20: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 100
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W19: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 90
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Centrala wentylacyjna N9 MCK1(..) Klimor
N=600 m3/h
Qgrz. = 9,0 kW, nagrzewnica elektryczna
Pel. = 0,5 kW/400 V
M. ~ 76 kg
Wentylator kanałowy W9: RS 160 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 530
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,12 kW
Masa [kg]: 3,20 kg
Wentylator kanałowy W11: RS 100 L prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 100
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,03 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
Wentylator kanałowy W10: RS 125 L.3BF prod. Rosenberg
Wydajność [m3/h] Vw: 150
Napięcie[V]/Max.zużycie mocy[kW]:230V/1/50;0,06 kW
Masa [kg]: 2,40 kg
4/OCH/04
4/OCH/05
4/OCH/02
4/OCH/11
4/OCH/10
4/OCH/06
4/OCH/03
4/OCH/01
4/OCH/15
4/OCH/09
4/OCH/08
4/OCH/07
4/OCH/12
4/OCH/13
4/OCH/14
4/OCH/16
4/OCH/17
4/OCH/18
4/OCH/19
4/OCH/20
4/OCH/21
4/OCH/22
4/OCH/23
4/OCH/24
4/OCH-BLI/01
4/OCH-BLI/02
4/OCH-BLI/03
4/OCH-BLI/04
4/OCH-BLI/05
4/OCH-BLI/06
4/OCH-BLI/07
4/OCH-BLI/08
4/OCH-BLI/09
4/OCH-BLI/10
4/OCH-BLI/11
4/OCH-BLI/12
4/OCH-BLI/13
RE1-120
EI30
EI60
EI90
Projekt:
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
SZPITALA MSWiA (BUDYNEK "E" i "L")
Adres obiektu: 02-507 WARSZAWA UL. WOŁOWSKA 137
dz. nr ewid. 8/7
Inwestor: CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE
02-507 WARSZAWA UL. WOŁOWSKA 137
Generalny projektant:
MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
92-320, Łódź ul. Nicolarnia 50, www.dobreprojekty.eu
Projektant branży:
ELEK Piotr Sokęgenia Grodzisko 42A; 95-020 Rzgów
Pracownia ul. Tuszyńska 41 ES-0201/2/02
tel./fax (42) 633 07 60 tel. kom. 0 606 297 680
e-mail: pracownia@elek.net.pl; http:www.elek.net.pl
Projektant prowadzący: Eur Ing mgr inż. Piotr Sokęgenia
Nr upr.:LOD/0479/POOS/06
INSTALACJE SANITARNE
Projektant sprawdzający: mgr inż. Mariusz Słowiński
Nr upr.:LOD/0068/PWOS/15
INSTALACJE SANITARNE
Współpraca: mgr inż. Anna Adamkiewicz
mgr inż. Adam Miałczenik
mgr inż. Jarosław Nastarowicz
INSTALACJE SANITARNE
Tytuł rysunku: RZUT IV PIĘTRA, BUDYNEK "E" - wentylacja mechaniczna
Numer rysunku: PWS-07
Skala rysunku: 1:50
Zakres: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Data opracowania: 03.2017