



Pismo: ZP/122/B/18

UNIwersYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Poznań 12.12.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na **prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1.

Jako uczestnik postępowania na "Prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii....." prosimy o rozwinięcie pkt "Wykonanie instalacji strukturalnej...." na czy polega wyposażenie szaf, okablowanie, wykonanie trasy kablowej - odległości w ogóle rozwinięcie tego punktu oraz innego (15) czy okno aluminiowe jest typowym? jego charakterystyka, szyba? grubość? jaki profil?

Odpowiedź: Szafę należy wyposażyć w nowy panel krosowy zgodny z istniejącymi. Odległość od punktu dystrybucyjnego do remontowanego pomieszczenia - około 50m. Wykonanie tras kablowych, czyli ułożenie koryt typu BAKS pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a remontowanym pomieszczeniem i koryt PCV w samym pomieszczeniu (cała instalacja do wykonania natynkowo).

Okno aluminiowe podawcze z roletą zwijaną, typowe wewnętrzne profil aluminiowy zimny, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, szyba bezpieczna.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl