



1. Uwagi:
 1. Bezpośrednie zasilania grzejników wykonać rurami o średnicach Ø 16x2,0
 2. Instalacje co w poziomie piwnicy prowadzić pod sufitem.
 2. Instalację co na począstkach kondygnacjach prowadzić w posadzce.

- Zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- grzejnik płytowy
- grzejnik łazienkowy
- mieszkalniowy węzeł ciepły
- główne piony zasilające c.o.

KontrolProjekt
inwestycje budowlane

MITOLD DUSZLAK
TEL. 787 - 643 - 659

Temat: Projekt budowlany na prace budowlane w Domu Studenckim "Piliwin" przy ul. Akademickiej 5 w Rzeszowie związane z przebudową pokoi mieszkalnych

Lokalizacja: Rzeszów, ul. Akademicka 5

Przedmiot rysunku: Wewnętrzna instalacja co - 1,2,3 piętro, rys powtarzalny

	mgr inż. Grzegorz Buczek, upr. nr PDK/0011/PWOS/11
Sprawdził:	

Nr rysunku: