

OZNACZENIA

-----	Uziom fundamentowy FeCu 30*4
"A"	Połączenie uziomu fundamentowego z przewodem odprowadzającym inst. piorunochornnej
"B"	Połączenie uziomu fundamentowego z szyną połączeń wyrównawczych PBE
"C"	Połączenie ze zbrojeniem stopy fundamentowej
	Połączenie elastyczne

UWAGI

1-Uziom fundamentowy układać pionowo w warstwie chudego betonu, minimalna otulina betonu L=5cm oraz w warstwach pdbudowy

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 31-314 Kraków, ul.Zygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl				
pracownia	arch. arch.	podpis	OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Bosko
AUTORZY PROJEKTU	Sławomir Pióro upr. 336/2001		ADRES	ZAKRZÓW 323
			STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
			TEMAT	Rozbudowa szkoły podstawowej im.Św.Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem
weryfikator	**Stanisław Malczyński** GP IV-63/220/76		RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW PLAN INSTALACJI UZIEMIEŃ
DATA	10. 2018	SKALA	1:100	RYSUNEK NR : E-520