

Drawno, dnia *M*.04.2019 r.

SA.270.2.1.2019

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na: „Budowę drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno o długości ok. 1,437 km – etap I”.

1) W przedmiarze nie występuje pozycja związana z wycinką i karczowaniem drzew w pasie drogowym.

Pytanie: Czy Zamawiający jest pewny, że taki zakres nie wystąpi, ponieważ wiąże się to z właściwie przygotowaną ofertą przetargową?

Odpowiedź Zamawiającego

Wycinka drzew w pasie drogowym leży po stronie Zamawiającego, natomiast karczowanie pniaków należy uwzględnić w cenie oferty.

2) W przedmiarze mowa jest o wbudowaniu płyt ażurowych.

Pytanie: Czy chodzi o płyty typu Yomb czy inny rodzaj płyt?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, chodzi o płyty YOMB

3) W dokumentacji projektowej mowa jest o wzmocnieniu podłoża rodzimego.

Pytanie: Czy na projektowanym zakresie drogi leśnej występuje wzmocnienie podłoża rodzimego przez osuszenie lub inną metodę. Jeżeli tak to na jakich odcinkach?

Odpowiedź Zamawiającego

Na odcinku przewidzianym do wykonania nie występuje konieczność wzmocnienia podłoża rodzimego.

4) W projektowanej konstrukcji drogi występuje podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5/63mm. Wg doświadczenia lepszym rozwiązaniem jest frakcja 0/63 mm.

Pytanie: Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszywa łamanego do podbudowy o frakcji 0/63mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa o innej frakcji niż 31,5/63 mm.

5) Po wizji lokalnej w terenie, widoczne są na pewnym odcinku płyty Yomb, które nie zostały ujęte w przedmiarze do wyceny?

Pytanie: Czy płyty Yomb występujące w terenie, przewidziane są do rozbiórki. Jeżeli tak, to w jakiej ilości oraz w jakiej formie rozbiórki (utyliczacja czy przekazanie i do ilu km)?

Odpowiedź Zamawiającego

Rozbiórka płyt YOMB leży po stronie Zamawiającego.


6) Budowa każdej drogi leśnej wymaga uzgodnień dróg dojazdowych do budowy.

Pytanie: Czy Zamawiający wskaże drogi dojazdowe i jeżeli tak to które?

Jakie warunki eksploatacji w trakcie i po budowie będzie wymagał w tym zakresie Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wskaże drogi dojazdowe przed przystąpieniem do robót. Zapisy umowne zobowiązują Wykonawcę do przywrócenia stanu pierwotnego dróg używanych przez niego do celów transportowych. (§ 3 ust. 11 pkt. 16 wzoru umowy)



NADLESNICZY
Nadleśnictwa Drawno
Sławomir Wencel