



Legenda

- Uziom otokowy Fe/Zn 25x4
- Zwody poziome/odprowadzające Fe/Zn 118
- Połączenie spawane
- ZK... Złącze kontrolne

jednostka projektowa				
ARCHI-GRAF JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY				
64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757				
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
inwestor: NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie				
nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA 66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1, jednostka ewidencyjna Stare Kurowo 080603_2, obręb ewidencyjny Kawki 0002				
projektował: mgr inż. Wiesław Kolassa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr upr. KUP/0143/P00E/11				
sprawdził: mgr inż. Marek Jerzyński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr upr. KUP/0142/P00E/11				
opracował:				
tytuł rysunku: Rzut dachu. Instalacja odgromowa				
nr rys.: PBW-E-951-18-03			branża: ELEKTRYCZNA	
etap projektowania: projekt budowlano-wyk.		data oprac.: listopad 2018		skala: 1:50