

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.26.61.2019.MK**

Kędzierzyn-Koźle, 22-07-2019

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem sanitariatów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w budynku B i w budynku C oraz wymiana drzwi w sanitariatach w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizowanych w ramach zadania:

Przebudowa i dostosowanie 2 sanitariatów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w budynku B i w budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

Zgodnie z SIWZ w bud. A należy wymienić 5 szt. drzwi. Dokumentacja nie zawiera projektu, a dołączony przedmiar uwzględnia tylko 1 szt. drzwi do wymiany.

Proszę o określenie, ile szt. drzwi należy wymienić w budynku A oraz o podanie wymiarów i opisów do danych drzwi (jaka ościeżnica, z czego powinny być wykonane drzwi, czy mają mieć dodatkowe elementy takie jak np. kratka wentylacyjna, przeszklenie, czy powinny być o określonej odporności ogniowej itp.).

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić wymianę 5 sztuk drzwi. Załączony przedmiar jest opisem dotyczącym wymiany 1 sztuki, przy wycenie należy prace wymienione w przedmiarze zwiększyć tak, aby uzyskać wycenę wymiany 5 szt. drzwi. Ponadto w poz. nr 3 przedmiaru określono rodzaj wymaganej ościeżnicy.

W pkt. 3 SIWZ dotyczący części II zamówienia określono, że jednostka organizacyjna dostarczy skrzydła drzwiowe niezbędne do montażu. Przy wycenie oferty nie należy ujmować kosztów związanych z dostawą (zakupem) skrzydeł drzwiowych. Jednostka organizacyjna jest w posiadaniu 5 sztuk drzwi pełnych 80 L i przekaze je Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa celem ich zamontowania.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

Beata Malajka /-/

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Kędzierzynie-Koźlu

Otrzymują:

1. Kopia a/a – Magdalena Kulczyk


D.Y.R.E.K.T.O.R.
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Beata Malajka