

T–WPD — Projektowana tablica T–WPB z wyłącznikiem ppoż. Tablicę zamontować nad istniejacym złączem kablowym ZKB.

ZKD — Istniejące złącze kablowe ZKB zamontowane w elewacji budynku – drzwi 800x600mm

Uwaga
Wyłącznik ppoż zamontowany w tablicy T–WPB wyłącza zasilanie rozdzielni głównej budynku B

LEGENDA

- uziom
- 10 — numer złącza kontrolnego
- przycisk ppoż IP65
- główna szyna wyrównawcza GSW
- rozdzielnica elektryczna
- przewód HDGs PH90 3x1,5
- przewód LgY50

Projekt Energia Jarosław Gorzela

61-424 Poznań, ul. Podmokła 11/1

Projekt budowlano-wykonawczy	ELEKTRYCZNA	
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	SKALA

INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul.Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań	
OBIEKT:	Szpital Dziecięcy św.Józefa przy ul.Krysiewicza 7/8 w Poznaniu	
TEMAT:	Dostosowanie budynków A, B, C, D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych. Podłączenie wyłącznika ppoż i uziomu do rozdzielnicy RB.	RYS NR: E-4
		DATA: 06.2019
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Jarosław Gorzela KUP/0154/POOE/10	
Sprawdził :	mgr inż.Wojciech Palczyński KUP/0069/POOE/10	
	IMIĘ I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR	PODPIS

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)