



UWAGI:

1. W Izbie przyjęć na parterze budynku A jest zamontowana centrala – POLON 4100 .
2. Pętlę dozorową SSP z centrali do modułu EKS4001 w maszynowni dźwigu – wykonać przewodem HTKSHekw 1x2x1 na uchwytach E90.
3. Kabel sterujący od modułu do sterownika dźwigu – wykonać przewodem HDGs PH90 na uchwytach E90.
4. Podłączenie sygnału zjazdu pożarowego do sterownika dźwigu należy powierzyć firmie mającej umowę na konserwację dźwigu.



1 pietro



2 pietro



3 pietro



poddasze

LEGENDA:

CSP centralka SSP

E moduł sterująco - monitorujący POLON EKS-4001

P2/01 adres elementu na pętli alarmowej: nr pętli / nr elementu w pętli

Projekt Energia Jarosław Gorzela 61-424 Poznań, ul. Podmokła 11/1		
Projekt budowlano-wykonawczy	Instalacja SSP	
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	SKALA
INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań	
OBIEKT:	Szpital Dziecięcy św.Józefa przy ul.Krysiewicza 7/8 w Poznaniu	
TEMAT:	**Dostosowanie budynków A, B, C, D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych Rozbudowa Instalacji SSP w budynku A - zjazd pożarowy dźwigu**	RYS NR: SSP-1 DATA: 06.2019
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Jarosław GorzelaKUP/0154/POOE/10	
Sprawdził :	mgr inż.Wojciech Patczyński KUP/0069/POOE/10	
	IMIĘ I NAZWISKO – UPRAWNIENIA NR	PODPIS

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)