

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9 (10-24)/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/099/2019

KRAKÓW dnia: 2019-08-09

L. dz. KA-2/768/2019

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-08-08 do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowę budynków dydaktycznych z wymianą ścian osłonowych, ociepleniem stropodachów i ścian oraz przebudową i budową instalacji wewnętrznych w budynkach CZ-J (17-51) i CZ-K (17-45), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego, Laboratoria J i K, Al. Jana Pawła II 37, Kraków",**

Treść wspomnianego wniosku i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

ZESTAW NR 16:

- 1) Prosimy o wyjaśnienie, czy w nowej stacji transformatorowej wykorzystane mają zostać istniejące transformator/y, czy nowe 630kVA 21/0,4kV?

Ad1) Patrz opis techniczny branży elektrycznej pkt. 22 (str.3). Zadanie obejmuje wykorzystanie (przeniesienie) istniejących transformatorów w nowych lokalizacjach.