

### Pobór mocy aparatów

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa aparatu</b>	<b>Maks pobór mocy [W]</b>
1.	Wyparka próżniowa	1300
2.	Spektrofotometr IR+ komputer	1000
3.	UV-Vis spektrofotometr	200
4.	Lodówka MPM	250
5.	Chromatograf	5000
6.	Myjka ultradźwiękowa	900
7.	Mieszadło magnetyczne x3	650 x 3
8.	Mineralizator Magnum II	700
9.	Zestaw do prowadzenia syntez:	1500
10.	Liofilizator Alpha + pompa	2000
11.	Pompa próżniowa	100
12.	Inkubator	850
13.	Lampa UV	200
14.	Komora laminarna	200
15.	Demineralizator	25
16.	Dygestorium x 3	60 x 3
17.	Waga analityczna x 2	20 x 2
18.	Wagosuszarka	450
19.	Piec wysokotemperaturowy	8500, 3 fazy
20.	Drukarka	100
21.	Czajnik elektryczny	2000
22.	Zasilacz do laptopa x 4	100 x 4
23.	Zasilacz do telefonu x2	20
24.	Grzałki elektryczne x 3	1500 x3
25.	Suszarka laboratoryjna POL-EKO Aparatura	6000
<b>Suma</b>		<b>39 kW</b>
<b>Suma+15%</b>		<b>45 kW</b>

- Prosimy również o montaż rolet okiennych materiałowych oraz o podgrzewacz wody o poj. 10 l zamontowany w szafce pod zlewem we wnęce przy drzwiach