



Zalesie, 29.08.2019

Zn. spr.: SA.270.1.10.2019

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa ogrodzenia budynku leśniczówki Leśnictwa Pienice oraz Mazańczyce wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia**”.

Nadleśnictwo Trzebież udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które wpłynęło drogą elektroniczną do Zamawiającego.

Treść zapytania:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści STWiOR i wskazanie, czy Zamawiający przewidział dla niniejszego zadania zastosowanie paneli ogrodzeniowych 2D o wys. 1430 mm bądź 1630 mm wykonanych z podwójnych prętów poziomych $\varnothing 8\text{mm}$ i pojedynczych pionowych $\varnothing 6\text{mm}$ bez przetłoczeń czy 3D z trzema przetłoczeniami o wys. 1530mm

Poniżej fragment zapisu STWiOR

2.3. Panel ogrodzeniowy kratowy z przetłoczeniem 3D

Panel kratowy zgrzewany punktowo z prętów stalowych o średnicy pręta poziomego 8mm i średnicy pręta poziomego 6mm. Panele zakończone jednostronnie przedłużonymi prętami o długości 30mm w dolnej lub górnej części ogrodzenia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania paneli ogrodzeniowych 3D z trzema przetłoczeniami o wys. 1530mm.

Z poważaniem
Tomasz Kulesza
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/