

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
Biuro Finansowo-Inwestycyjne  
ul. Jagiellońska 3  
85-950 Bydgoszcz

BFI.II.272.2.31.2019

Bydgoszcz, 30.10.2019 r.

WYKONAWCY  
biorący udział w postępowaniu

**ODPOWIEŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.10.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: *Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy*

Treść pytania jest następująca:

*W przedmiarze robót jest pozycja o demontażu i utylizacji 40 czujek pożarowych, czy te czujki są jonizacyjne*

Odpowiedź:

Tak czujki są jonizacyjne.

Z up. Dyrektora Generalnego  
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy  
Dyrektor  
Biura Finansowo-Inwestycyjnego  
Paweł Bukowski

.....  
Zamawiający