

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
ul. Słowackiego 36
32-400 Myślenice
tel. 12 274-93-05

Myślenice, dn. 31.10.2019 r.

Znak sprawy: 6630.398.2019

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 31.10.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) dokumentacja zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na załączniku graficznym była przedmiotem narady koordynacyjnej

Przedmiot narady:	sieć eN - oświetlenie uliczne
Lokalizacja:	Gmina: Myślenice - G Obręb: Głogoczków
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA LIS S.C. os. 2 Pułku Lotniczego 19/23, 31-868 Kraków
Inwestor:	GMINA MYŚLENICE ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Przewodniczący:	Katarzyna Żądło, z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Myślenicach ul. Słowackiego 36 - pok. 4
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	29.10.2019 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Bez uwag.	Edyta Funek
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego	Bez uwag.	Agnieszka Berka
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	Bez uwag.	Artur Nowak
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie	Bez uwag.	Aleksander Woźniak
5	Tauron Dystrybucja S.A.	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw.. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego uszkodzenia.	Szymon Marek