

		Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nN - 1 m, - linii SN - 2 m, - linii WN - 5m. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństw osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.	
6	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Zachować określone w projekcie odległości. Na etapie wykonania zgłosić administratorowi sieci wodociągowej celem odbioru miejsc zbliżenia.	Dariusz Łabędzki
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich		
8	Orange Polska S.A.		Robert Podgórski Marek Góralczyk
9	OGP Gaz-System S.A. TJE w Krakowie		Michał Burtan Paweł Potempa Tomasz Słania
10	Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce		Tomasz Suś
11	Burmistrz Gminy Sułkowice		Artur Grabczyk
12	Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice		Jarosław Szlachetka
13	Wójt Gminy Lubień		Kazimierz Szczepaniec
14	Wójt Gminy Pćim		Piotr Hajduk
15	Wójt Gminy Raciechowice		Wacław Żarski
16	Wójt Gminy Siepraw		Tadeusz Pitala
17	Wójt Gminy Tokarnia		Marek Kluska
18	Wójt Gminy Wiśniowa		Bogumił Pawlak
19	Przewodniczący	Bez uwag.	
	Wnioskodawca		PRACOWNIA PROJEKTOWA LIS S.C.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 131_400.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY ZUDP

mgr inż. Katarzyna Ządko

Podpis przewodniczącego narady