

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Kraków, dn. 2019-07-10

Nr warunków: WP/051394/2019/O09R03



**Pracownia Projektowa
„LIS” Stanisław Jania
Osiedle 2 Pułku
Lotniczego 19
31-868 KRAKÓW**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Myślenice

**Rynek 8/9
32-400 MYŚLENICE**

Obiekt:

Oswietlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu:

Głogoczów
32-444 Głogoczów
numery działek: 1080

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2019-06-18. Odpowiadając na wniosek z dnia 2019-06-18, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **6,0 kW** (rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy z 6,0 kW ENID_4031087042) dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN 3445.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odpływowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odpływowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: nie dotyczy,
 - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonania przedłużenia linii oświetleniowej przewodem AsXSn 2x25 mm² w części podwieszanej na słupach istn. sieci rozdzielczej nn a w części jako wydzielona linia.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.