

Adres do korespondencji:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Kraków, dn. 2019-07-10

Nr warunków: WP/051381/2019/O09R03



**Gmina Myślenice**  
**Rynek 8/9**  
**32-400 MYŚLENICE**

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

**Wnioskodawca:**

**Gmina Myślenice**

**Rynek 8/9**  
**32-400 MYŚLENICE**

**Obiekt:**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od kościoła w kierunku włosani

**Adres przyłączanego obiektu:**

Głogoczów  
32-444 Głogoczów  
numery działek: 1080

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2019-06-18. Odpowiadając na wniosek z dnia 2019-06-18, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **5,0 kW** (wzrost z 2,0 kW ENID\_4031086677) dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej,  
na poniższych warunkach.

### **IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)**

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN 3446.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odpływowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN, w kierunku instalacji odbiorcy.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odpływowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: nie dotyczy,
  - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonania przedłużenia linii oświetleniowej przewodem AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> podwieszenia w części na słupach istn. sieci rozdzielczej nn a w części jako wydzielona linia w nawiązaniu do istniejącego oświetlenia ze stacji trafo nr 3446.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.