




Wykaz materiałów /dla proj. słupów/:

słup: 16/RPK-10,5/4,3

1 x żerdź E-10,5/4,3 głęb. zakopania 2,0

ustój U1:

1 x płyta ustojowa U-85

1 x płyta stopowa /trylinka/

1 x obejma

konstrukcje:

1 x uchwyt przelotowy z wkładką do uchwytu przelotowego.

1 x śruba dwustronna kompletna M 20x260

1 x hak dystansowy podwójny mocowany śrubą M 20.


2 x uchwyt odciągowy.

2 x opaska.

1 x uchwyt do mocowania przewodów

2 x osłodka końców przewodu

2 x zaciski odgałęźne przebijające izolację



pracownia projektowa "LiS" s.c. Kraków os. 2 Putku Lotniczego 19/23

Nazwa inwestycji:	Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Głogoczowie od szkoły w kierunku Włosani		
Adres inwestycji:	Głogoczów, gmina Myślenice, jedn. ewidencyjna Myślenice 120903_5, obr. ewidencyjny Głogoczów 0005, dz. nr. 1079/1, 1080, 1559/2 i 1554,		
Inwestor:	Gmina Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9		

projekt	Schemat ideowy przebudowy linii	skala /
wykonawczy	napowietrznej nN zasilanej ze stacji nr. 3446	

projektant:	mgr inż. Stanisław Jania	UAN-Upr. 188/89	R Y S. E12
		UAN-Upr. 380/89	
	inż. Leszek Czaja	UAN-Nr 180/89	DATA 10.2019r
		UAN-Nr 381/89	