przekrycie otworu
blacha stalowa

2.1	ROZDZIELNIA SN
126.67m2	BETON

h pomieszczenia=4,11-4,50m

+3,15

zarys ramy rozdzielnicy SN

[1.1] (x7)
OTWÓR PROSTOKĄTNY 65x80 W STROPIE (POD ROZDZIELNICĄ)

[1.2] (x8)
OTWÓR PROSTOKĄTNY 65x80 W STROPIE (POD ROZDZIELNICĄ)

OTWORY DO LIKWIDACJI

2.2	ŁĄCZNIK
4.13m2	

h pomieszczenia=2,83m

+4,58

+3,12

balustrada h=1,0m

próg 3cm

18x17,3x27

h= 143cm

+3,68

POZIOM PIĘTRA

drewniane przekrycie kanału

1.1	ROZDZIELNIA WN
75,71m2	BETON

h pomieszczenia=2,92-2,97m

KANAŁ KABLOWY

**17,5 (do otworu w stropie)*

**33*

**25,5*

[2.1] (x2)
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU KABLOWEGO - ODCINEK 50x150x70

[2.2] (x7)
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU KABLOWEGO - ODCINEK 35x150x70

1.2	SCHODY
5.85m2	

1.3	KOMORA TRANSF.
17,98m2	BETON

h pomieszczenia=2,97-7,18m

1.4	KOMORA TRANSF.
15,05m2	BETON

h pomieszczenia=2,97-7,18m

1.5	KOMORA TRANSF.
15,05m2	BETON

h pomieszczenia=2,97-7,18m

1.6	KOMORA TRANSF.
15,05m2	BETON

h pomieszczenia=2,97-7,18m

1.7	KLATKA SCHODOWA
18,62m2	BETON

1.8	SCHODY
5.85m2	

krawędź stropu h=2,97m

krawędź stropu hs=4,42m

krawędź stropu hs=3,50m

próg 20cm

próg 5cm

18x17,5x27

POZIOM PRZYZIEMIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Elektrociepłownia Skierniewice
Ul. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice

INWESTOR:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
UL. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice

ENVIROTECH–sp.z o.o.
ul. J.Kochanowskiego 7
60–845 Poznań
tel. 61/657-02-00

NR PROJEKTU: RPP/116/17

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Tomasz Szwarczewski 16/84/Pw	
OPRACOWAŁ:		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Rafał Karin WKP/0318/POOE/08	

TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek stacji transformatorowej.
Wytyczne budowlane

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:
Elektryczna	PB	10.2017
SKALA: 1:50	FORMAT: 430x570	NR RYSUNKU: E/10–1