Ochronnik
Typ I
TN-S
ze stykami
sygnalizacyjnymi

0,4kV - UKŁAD SIECIOWY - TN-C-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
WG PN-IEC 60-364

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Elektrociepłownia Skierniewice Ul. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice		
INWESTOR: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. UL. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice		
ENVIROTECH–sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60–845 Poznań tel. 61/657–02–00		NR PROJEKTU: RPP/116/17
IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Szwarczewski 16/84/Pw	
OPRACOWAŁ:		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Rafał Karin WKP/0318/POOE/08	
TYTUŁ RYSUNKU: Rozdzielnica nn 0,4 kV RPW Schemat zasadniczy		
BRANŻA: Elektryczna	STADIUM: PB	DATA: 10.2017
SKALA:	FORMAT: 297x1188	NR RYSUNKU: E/4–04