

		kolano 90°	kolano 90°	trójnik 45° z 5ZBGK1	trójnik 45° z PG05	trójnik 45° z 4ZBHK2	trójnik 45° z 4ZBGK1	trójnik 45° z PG04	trójnik 45° z 3ZBHK2	trójnik 45° z 3ZBGK1	trójnik 45° z PG03	trójnik 45° z 2ZBHK2	trójnik 45° z 2ZBGK1	trójnik 45° z PG02	trójnik 45° z 1ZBHK2	trójnik 45° z 1ZBGK1	trójnik 45° z PG01	kolano 45°, kolano 90°	kolano 90°	kolano 90°
wzniesienie ponad posadzkę osi przewodu [m]	2,70	2,70	2,67	2,60	2,57	2,56	2,49	2,45	2,44	2,37	2,34	2,33	2,26	2,22	2,21	2,15	2,11	2,02	1,91	1,90
długość [m]	0.00	0,42	1,41	3,25	1,82	0,53	3,34	1,82	0,53	3,34	1,82	0,53	3,34	1,82	0,53	3,34	1,82	4,35	0,46	0,56
odległość [m]	0.00	0,42	1,83	5,08	6,90	7,43	10,77	12,59	13,12	16,46	18,28	18,81	22,15	23,97	24,50	27,84	29,66	34,01	34,47	35,03
średnica [mm] / spadek [%]	DN100																	2,0%		

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Elektrociepłownia Skierniewice
Ul. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice

INWESTOR:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
UL. Przemysłowa 2, 96–100 Skierniewice

ENVIROTECH

ENVIROTECH–sp.z o.o.
ul. J.Kochanowskiego 7
60–845 Poznań
tel. 61/657–02–00

NR PROJEKTU: RPP/116/17

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Jachimowski 7131–7132/153/PW/2001	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Maciej Klarzak	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Anna Misiak WKP/0134/PWOS/14	

TYTUŁ RYSUNKU:
Rozwinięcie instalacji odprowadzania glikolu zużytego

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:
TECHNOLOGIA	PB	11.2017
SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:
–	297x580	S–03