

Znak sprawy: **CUW.26.36.2020.MS**

Kędzierzyn-Koźle, 22-04-2020 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej – I etap prac realizowanych w ramach zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych*

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie SIWZ w zakresie zaprojektowanej nawierzchni pod siłownię plenerową.

Naszym zdaniem nawierzchnia pod siłownię powinna być nawierzchnią bezpieczną odpowiadającą normie PE-EN 1177:2009, a nie sportową zgodnie z normą - PN-EN 14877:2014. Prosimy o korektę projektu w tym zakresie.

Odpowiedź 1

Zamawiający po konsultacji z autorem dokumentacji informuje, iż nie dopuszcza się w projekcie zmiany zaprojektowanej nawierzchni. Użytkowanie urządzeń fitness siłowni nie wymaga nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnię pod siłownię plenerową należy wykonać jako sportową (zgodnie z normą – PN-EN 14877:2014), która zapewnia wystarczający komfort korzystania z elementów do ćwiczeń.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Kopia a/a – Monika Smarzoch