

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Warszawska 24 W-9/110,  
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/039/2020

KRAKÓW dnia: 2020-06-09

L. dz. KA-2/367/2020

## O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-08 do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Roboty remontowe na obiektach Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie,**

Treść wspomnianego wniosku i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

1. W programie funkcjonalno użytkowym jest zapis: „Przewiduje się że wentylacja nawiewna będzie odbywać się za pomocą nawiewników okiennych.” Proszę o informację czy nawiewniki są istniejące czy do zakupu i montażu przez wykonawcę. Jeżeli należy kupić nawiewniki, to proszę o wytyczne ze strony inwestora oraz informację na temat rodzaju okien w jakich mają być zamontowane.

*ad 1) Dostawa i montaż nowych nawiewników higrosterowalnych jest po stronie Wykonawcy. Na obiekcie istnieją okna z PCV, do których należy zamontować w/w nawiewniki.*

2. Proszę o informację czy wentylacja będzie wprowadzona w istniejący pion wentylacyjny, czy należy go wykonać wraz ze wszystkimi niezbędnymi przebiciami i wyrzutnią.

*ad 2) W zakresie Wykonawcy jest wykonanie nowego pionu wentylacyjnego wraz ze wszystkimi niezbędnymi przebiciami i wyrzutnią dachową.*

3. W zaktualizowanym programie funkcjonalno użytkowym zniknął zapis, że w zakres wykonania dokumentacji projektowej wchodzi pozwolenie na budowę (uprawomocnione) + pozwolenie konserwatorskie (uprawomocnione). Proszę o potwierdzenie, że w/w pozwolenia nie będą wymagane. Co należy dokładnie rozumieć się przez zapis że dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia.

*ad 3) Zamawiający potwierdza, że dla przedmiotowego zadania nie będzie wymagane pozwolenie na budowę ani pozwolenie konserwatorskie, jednakże dokumentacja powinna być opiniowana przez rzeczoznawcę p.poz. oraz ew. san-epid, i pip (jeśli są wymagane).*