

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/058/2020
L.Dz. KA-2/409/2020

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ -1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej,
ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie - segment S1, S2.,

Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców i odpowiedź Zamawiającego.

Zestaw 1

Proszę o dołączenie dokumentacji z zestawieniem i opisem technicznym konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych.

Zestaw 2

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej robót opisanych w pozycjach 20 , 21, 64 przedmiaru to jest konstrukcji aluminiowej - fasada szklana.

Zestaw 3

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu technicznego na którym będą wyszczególnione zabudowy aluminiowe

Odpowiedzi – zestaw 1,2,3

Zamawiający nie posiada zestawienia i opisu aluminiowych ścian osłonowych. Bazując na audycie energetycznym dla obiektu został przyjęty zestaw szybowy z szybą bezpieczną od wewn. 6ESG antisol /16/6 ESG/16/VSG 44.2, montowany na typowej słupowo-ryglowej stałej konstrukcji z profili aluminiowych- profil ciepły.

Cały zestaw ściany osłonowej ma spełniać wymogi termiczne obowiązujące od 2021 roku, określone w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm).

Zakłada się zachowanie podziału kwater okiennych jak w istniejącej ślusarce (odtworzenie).

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Zofia Gajewska

