

L.p.	POMIESZCZENIE	POW. w m²
1.1.	komunikacja	37,7 m²
1.2.	szatnia	4,2 m²
1.3.	magazyn	4,2 m²
1.4.	WC 1	4,8 m²
1.5.	pokój 1	19,4 m²
1.6.	pokój 2	21,8 m²
1.7.	WC 2	4,0 m²
1.8.	WC 3	4,0 m²
1.9.	pokój 3	21,8 m²
1.10.	pokój 4	21,8 m²
1.11.	WC4	4,0 m²
1.12.	WC 5	4,0 m²
1.13.	pokój 5	21,8 m²
1.14.	pokój 6	21,2 m²
1.15.	WC 6	4,0 m²
1.16.	mag. Pościeli	18,2 m²
1.17.	pokój 7	19,2 m²
1.18.	WC 7	4,0 m²
1.19.	WC 8	4,0 m²
1.20.	pokój 8	21,8 m²
1.21.	pokój 9	21,8 m²
1.22.	WC 9	4,0 m²
1.23.	WC 10	4,0 m²
1.24.	pokój 10	21,8 m²
1.25.	pokój 11	23,9 m²
1.26.	WC 11	4,0 m²
1.27.	komunikacja	49,5 m²
1.28.	wc dla niepenosprawnych	4,7 m²
1.29.	WC damskie	4,8 m²
1.30.	wc męske	5,8 m²
1.31.	sala rekreacyjna	44,1 m²
1.32.	sala rekreacyjna	81,2 m²
1.33.	sala zabaw dla dzieci	112,3 m²
1.34.	szafki na odzież wierzchnią	5,5,
1.35.	komunikacja	22,7 m²
1.36.	maszynownia	3,2 m²
	Razem:	**673,7 m²**

POW. UŻYTKOWA : 673,7 m²

POW. ZABUDOWY : 947,1 m²

HP25 Hydrant wewnętrzny, wnękowy

Podział stref układu funkcjonalnego

LEGENDA:
A1 - Oprawa ozdobna z kloszem w kolorze szarym, 14W, 3000 lm, CRI>80, IP20, 3000K + zawiesie - kod MP14006 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
B - Oprawa okrągła z kloszem z PMMA, 18W, 1440 lm, CRI>80, IP44, 3000K - kod MP0008 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
C - Oprawa naścienna typu kinkiet, 12W, 1600 lm, CRI>80, IP44, 3000K, wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, klosz mikopryzmatyczny - kod MP0012 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
C2 - Oprawa naścienna typu kinkiet, 22W, 2400 lm, CRI>80, IP44, 3000K wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, klosz mikopryzmatyczny - kod MP0018 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
C3 - Oprawa nasufitowa typu kinkiet, 22W, 2400 lm, CRI>80, IP44, 3000K, wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016, klosz mikopryzmatyczny - kod MP0022 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
D1 - Oprawa wykonana z PC , 20W, 2400 lm, CRI>80, 4000K, IP65, opal - kod MP0042 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
D2 - Oprawa wykonana z PC , 38W, 4800 lm, CRI>80, 4000K, IP65, opal - kod MP0044 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
E1 - Oprawa typu kinkiet wykonana z aluminium, rozsył góra - dół , 56W, 8800 lm, 3000K, CRI>80, IP20, mikropryzma, malowana na RAL 9016, L=2500mm - kod MP0059 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
E2 - Oprawa nasufitowa wykonana z aluminium , 38W, 5200 lm, 3000K, CRI>80, IP20, mikropryzma , malowana na RAL 9016, L=2000mm - kod MP0063 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
E3 - Oprawa nasufitowa wykonana z aluminium, 63W, 9800 lm, 3000K, CRI>80, IP20, mikropryzma, malowana na RAL 9016, L=3000mm, ściemniala DALI - kod MP0069 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
F - Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały , 36W, 2700 lm, 3000K, CRI>80, IP44, opal - kod MP0044 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
G - Oprawa nasufitowa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016 , 22W, 3000 lm, 3080 lm, CRI>80, IP20, opal - kod MP0058 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
H1 - Żyrandol ozdobny, chromowany, z kryształkami, dwupłaszczyzny, strumień wyjściowy 8000 lm, barwa 3000K, wersja specjalna, kod MP00107 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
H2 - Kinkiet chromowany, z kryształkami, strumień wyjściowy 1600 lm, barwa 3000K, kod MP00108 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
I - Projektor sceniczny RAL 9016, struktura matowa, 22W, 2500 lm 3000K, CRI>80, rozsył MEDIUM + baza natynkowa kod MP00121 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
J - Oprawa ozdobna zwieszana, kolor klosza szary, kolor stelaża - orzechowy/brązowy, 4400 lm, 3000K, CRI>80 kod MP00133 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
K - Oprawa nasufitowa wykonana z aluminium, malowana na RAL 9016 , 22W, 3000 lm, 3080 lm, CRI>80, IP20, opal - kod MP0058 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
L1 - Oprawa ozdobna okrągła fi = 8800 m m kolor klosza biały, 72W, 6000lm, CRI>80 - kod MP00014] [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
L2- Oprawa ozdobna okrągła fi = 5200 mm kolor klosza biały, 48W, 4000lm, CRI>80 - kod MP000140 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
S - sterownik DALI (podtynkowy do puszki 60) - kod MP000140 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
Z1 - Oprawa zewnętrzna, naścienna, IP minimum 65, CRI>80, 4000K 14W, 1400 lm z czujnikiem ruchu - kod MP000146 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
Z2 - Oprawa zewnętrzna, naścienna, IP minimum 65, CRI>80, 4000K 14W, 1400 lm - kod MP000147 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
Z3 - Oprawa zewnętrzna, dozemna, IP minimum 67, CRI>80, 4000K 15W, 1230 lm, optyka 270 - kod MP000155 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
cz - czujnik obecności naścienny, 360D, z możliwolcią ustawień za pomocą pilota - kod MP000166 [MProjekt Technika Świetlna], lub o równoważnych parametrach
EW1 - Oprawa ewakuacyjna naścienna, z piktogramem, 1h, autotest, IP65
EW2 - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, dwustronna z piktogramami, IP20, 1h, autotest
AW1 - Oprawa awaryjna nasufitowa, 1h, autotest, rozsył okrągły, IP20
AW2 - Oprawa awaryjna nasufitowa, 3h, autotest, rozsył koytarzowy, IP20
AW3 - Oprawa awaryjna nasufitowa, 3h, autotest, rozsył okrągły, IP65
AW4 - Oprawa awaryjna nasufitowa, 3h, autotest, rozsył koytarzowy, IP65
AWS - Oprawa awaryjna naścienna, 1h, autotest, do niskich temperatur, IP65

- gniazdo 2P+Z, p/t, 16A/230V, IP20
- gniazdo 2P+Z, p/t, 16A/230V, IP44
- gniazdo 3P+Z, n/t, 16A/400V, IP44
- rozdzielnica elektryczna
- łącznik pojedynczy, p/t, 10A/230V, IP20
- łącznik podwójny, p/t, 10A/230V, IP20
- łącznik schodowy, p/t, 10A/230V, IP20
- łącznik pojedynczy, p/t, 10A/230V, IP44
- łącznik podwójny, p/t, 10A/230V. IP44
- łącznik schodowy, p/t, 10A/230V. IP44
PWP - przycisk z szybką - przeciwpożarowy wyłacznik prądu

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-C-S

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zegrzyńskiego 18/28 tel.: 600 513 056
Włocławek e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61, 236/40, obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Data: 10.2019 r.

Inwestor: Gmina Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Skala: 1:100

Nazwa rys.: RZUT PIĘTRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr: 2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Projektant: (branża elektryczna)	Sprawdzający: (branża elektryczna)
mgr inż. Wiesław Małecki specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych UA-V-7342-5/23/91 Wk, KUP/IE/1502/01	